

NOTA :


Enveloppes des zones d'effets des phénomènes dangereux associés aux rejets de gaz enflammés issus des ruptures franches de canalisations principales.

DOSES THERMIQUES :

- 1800 (KW/m²)^{1/3}.S Effets Létaux Significatifs
- 1000 (KW/m²)^{1/3}.S Premiers Effets Létaux
- 600 (KW/m²)^{1/3}.S Effets Irréversibles

LEGENDE PLAN:

- LIMITE DE PROPRIETE GRTgaz
- CLOTURE DU SITE
- CLOTURE DU POSTE EXISTANT
- CANALISATIONS AERENNES PROJETEES
- CANALISATIONS ENTERREES PROJETEES
- CANALISATIONS AERENNES EXISTANTES
- CANALISATIONS ENTERREES EXISTANTES
- SYSTEME THT
- RESEAU EAU GLYCOLEE
- RESEAU CONDENSATS



POSTE DE BROUCKERQUE

NORD

59110 BROUCKERQUE

TULIPE

CONVERSION ZONE GAZ B

PLAN DES ZONES D'EFFETS THERMIQUES

Etabli par	Date	Vérifié par	Date	Approuvé par	Date

Echelle	Folios	Date	Mettre	Objet

Remplace	Remplacé par	Code Technique	Référence	Indice
			BRO-DIS-XX-00-EPD-001	1

Le Cover - 3, rue de 19 Mars 79163 - 93021 GENEVAUX-LES-BOIS - Tél. : 01 56 04 01 00 - Fax : 01 56 04 01 99 - www.grtgaz.com
 GRTgaz - SA au capital de 538 35 000 euros - RCS Nanterre 444 017 420
 Ce document est la propriété de GRTgaz. Il ne peut être réutilisé ou divulgué sans autorisation.

K:\NUEVEZ\CONVERSION_GAZ\BROUCKERQUE\PROJET_BROUCKERQUE\LIBRARIEN\SS\BRO-DIS-XX-00-EPD-001.dwg